

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRE RELATIF A L'ACQUISITION D'UN GROUPE  
ELECTROGENE AU COMPTE DE UPA DI**

**SEPTEMBRE 2023**



**Dossier d'appel d'offre  
DAO-005-UPA DI-09-2023**

**Contexte :**

L'Union des Producteurs Agricoles Développement international (UPA DI) est une organisation canadienne à but non lucratif issue de la Confédération de l'Union des producteurs agricoles (UPA) basée au Québec, Canada. Fondée en 1993, UPA DI soutient la ferme familiale comme modèle d'agriculture durable en appuyant les organisations professionnelles agricoles démocratiques, les services collectifs inhérents au développement de l'agriculture et toute autre initiative structurant l'avenir de l'agriculture dans les pays ou les régions d'intervention d'UPA DI. UPA DI place l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur de ses approches et ses engagements.

Le projet « Femmes Pro-Forêts : Projet d'adaptation aux changements climatiques dans le Parc national du Moyen-Bafing » en Guinée, financé par le Gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires mondiales Canada (AMC) est prévu pour une durée de 3 ans. Son objectif ultime est d'accroître l'Adaptation aux changements climatiques (ACC) des femmes et jeunes femmes (F/JF) vulnérables et leur famille des paysages forestiers du Parc national du Moyen-Bafing (PNMB).

*Mesdames/Messieurs,*

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, il est prévu l'acquisition d'un groupe électrogène, UPA DI utilisera une partie de ce financement pour l'acquisition d'un groupe électrogène pour le siège du projet à Labé.

A cet effet, UPA DI sollicite des offres de prix sous plis fermés de la part des soumissionnaires intéressés, éligibles et répondant aux qualifications et spécifications techniques requises pour l'acquisition du groupe électrogène de 50 KVA.

L'offre de prix est libellée **en Hors Taxes/ Hors Douanes et en Toutes Taxes Comprises (TTC)** au titre de la fourniture du matériel informatique tel que décrit en détails à l'**annexe** de la présente demande de cotation.

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire d'offre du vendeur (annexe 1), dûment rempli et signé.

Les offres doivent être soumises au plus tard le **17 septembre 2023 à 17 : 00 GMT** à l'adresse courriel suivante : [DossiersFprof@gmail.com](mailto:DossiersFprof@gmail.com). L'ouverture des plis aura lieu le **18 septembre 2023 à 11 h 00 GMT** au bureau du PNUD, Quartier N'Diolou, Commune Urbaine de Labé en présence des soumissionnaires qui désirent assister ou se faire représenter.

**Le dépouillement se fera au bureau du PNUD sis au quartier N'Diolou, Commune Urbaine de Labé.**

Les offres tardives ne seront pas acceptées. Pour toute question ou informations sur les cahiers de charge de ce marché, veuillez-vous adresser à :

Nom : Amadou Mouctar Baldé  
Courriel : [DossiersFprof@gmail.com](mailto:DossiersFprof@gmail.com)

UPA DI évaluera toutes les offres reçues après la date limite sur la base des exigences minimales indiquées ci-dessous. En fonction de la disponibilité des fonds et du besoin continu de fournitures du produit, à la fin du processus d'évaluation, UPA DI a l'intention d'attribuer un contrat à prix fixe ferme pour l'achat du matériel informatique requis au fournisseur sélectionné.



**A. Énoncé des travaux/Description des besoins :**

UPA DI a besoin d'un groupe électrogène identifié ci-dessous.

N°	Description (marque, modèle, série et puissance)	Quantité	Spécifications
01	Groupe Electrogène PANTHER 55/50 YC	1	Voir annexe 2

Si le groupe électrogène est importé en Guinée, le fournisseur doit le transporter jusqu'au port de Conakry, puis procéder au dédouanement et livrer le matériel au siège de UPA DI ci-dessous.

**B. Lieu d'exécution :**

La livraison du groupe électrogène doit se faire au siège de l'UPA DI sis, au, quartier N'djolou, dans la Commune Urbaine de Labé dans les quinze (15) jours suivant l'attribution du contrat/ bon de commande.

**C. Dossier de candidature :**

Le candidat remettra une proposition comprenant :

- Le présent cahier des charges
- Un devis détaillé qui précisera les montants en HT/HD et TTC
- Une notice qui précise les caractéristiques techniques de chaque type de matériel
- Une notice qui précise les conditions de garantie et modalités du service après-vente

**D. Conditions générales du contrat/ bon de commande :**

En tant qu'organisation canadienne, UPA DI dispose d'un modèle de contrat/bon de commande approuvé qu'il a l'intention d'utiliser pour l'attribution du marché. UPA DI se réserve le droit de refuser d'attribuer un contrat/bon de commande à un fournisseur s'il refuse de signer le modèle de contrat/bon de commande approuvé par UPA DI.

**E. Validité de l'Offre :** votre offre de prix doit être valable durant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres de la présente demande.

**F. Documents Administratifs :**

- ☛ Une photocopie du Quitus fiscal à jour ;
- ☛ L'extrait du registre de commerce ;
- ☛ Le NIF datant de moins de trois mois ;
- ☛ Les fiches techniques avec prospectus des équipements et ;
- ☛ Le délai de livraison.
- ☛ La capacité technique : la liste d'au moins deux marchés similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyés des attestations de bonne fin d'exécution ou PV de réception ;
- ☛ L'original ou la photocopie du relevé d'identité bancaire ;

En l'absence des documents administratifs demandés ci-dessous, l'offre ne pourra pas être prise en compte.

**G. Négociations et sélection :**

L'attribution peut se faire avec ou sans négociations entre UPA DI et le fournisseur sélectionné. Le marché peut être attribué au fournisseur qui a présenté l'offre techniquement acceptable la moins chère, ou à un fournisseur autre que celui qui a présenté l'offre la moins chère, s'il s'avère que ce dernier a présenté l'offre la plus avantageuse pour UPA DI, compte tenu des facteurs techniques et de coût.



Tous les fournisseurs ayant soumis des offres en réponse à cet appel d'offres seront informés des résultats.

Veillez recevoir, Mesdames et Messieurs, l'expression de notre franche collaboration.

Conakry, le 06 septembre 2023.

**Pour l'Union des Producteurs Agricoles Développement International (UPA DI)  
Mamadou Tafsir Diallo  
Directeur du projet**



[Fin de l'appel d'offres]



## **TERMES ET CONDITIONS DE LA FOURNITURE**

### **1 – DETAIL DES FOURNITURES : Acquisition d’un groupe électrogène.**

### **2 – PRIX FERMES :**

Les prix indiqués dans le Formulaire d’Offre du vendeur sont fermes et ne font pas l’objet de révision durant l’exécution de la commande.

### **3 - DELAI DE LIVRAISON :**

La livraison doit être réalisée selon les dispositions de délai ci-avant, mais en aucun cas au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de signature de la présente commande.

### **4 – ASSURANCE :**

Les biens livrés en exécution du Marché seront entièrement assurés en monnaie librement convertible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur livraison et installation.

### **5 – LIVRAISON ET DOCUMENTS :**

Lors de la livraison, le Fournisseur doit fournir à l’acheteur les documents ci-après :

- (i) La facture et bon de livraison du fournisseur indiquant la description des biens, les quantités, le prix unitaire et le montant total,
- (ii) Certificat de garantie du fabricant ou du Fournisseur agréé, et
- (iii) Certificat d’origine.

### **6 –PAIEMENT :**

Les montants dus seront payés de la manière suivante :

100% à la réception par l’Acheteur du matériel livré au lieu de destination et en conformité avec le bon de commande ; et après acceptation par le Fournisseur des biens livrés.

### **7 – DELAI DE GARANTIE :**

Les Biens fournis devront être garantis par le fabricant durant au minimum deux (2) ans à compter de la livraison par le fournisseur.

### **8 – DEFAUTS :**

Le Fournisseur réparera ou remplacera rapidement, sans frais pour l’Acheteur, les fournitures défectueuses dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification par l’Acheteur. Le nom et l’adresse du Service après-vente auprès duquel les fournitures défectueuses seront réparées ou remplacées par le Fournisseur durant la période de garantie sont :

Service : .....

Adresse : .....

### **9 - FORCE MAJEURE :**

Le Fournisseur ne sera pas exposé à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-exécution à ses torts si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.



Aux fins de la présente Clause, l'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Fournisseur, qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l'Acheteur au titre de la souveraineté de l'État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret.

En cas de Force majeure, le Fournisseur notifiera sans délai par écrit à l'Acheteur l'existence de celle-ci et ses motifs.

#### **10 - MANQUEMENT DU FOURNISSEUR :**

L'Acheteur pourra résilier le Marché si le Fournisseur ne livre pas les biens en conformité avec les termes et conditions ci-avant, après mise en demeure par l'Acheteur avec préavis de cinq (5) jours ouvrables, sans encourir **de responsabilité à l'égard du Fournisseur**.

#### **11 - Conflit d'intérêts et Corruption :**

Conformément aux politiques existantes au sein de UPA DI, il est formellement interdit de solliciter, proposer, exiger ou accepter des frais/ rémunérations liés au dépôt, sélection ou traitement des dossiers de candidature. La corruption avérée ou tentative est strictement interdite sous toutes ses formes.

Tout candidat soumissionnaire ayant connaissance des cas de conflits d'intérêts susceptibles de remettre en cause l'impartialité ou la neutralité des membres de la commission dans le traitement des dossiers, doit en avvertir UPA DI à l'adresse suivante : [DossiersFproF@gmail.com](mailto:DossiersFproF@gmail.com). Cette disposition reste valable pour les membres de la commission.

UPA DI se réserve le droit d'annuler des offres, en cas de violation des dispositions mentionnées ci-dessus, sans aucune prétention quelconque indemnisation.

**Pour le Représentant du Fournisseur,**

**Signature(s) autorisée(s) :**

**Lieu :**

**Date :**



**ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'OFFRE DU VENDEUR :**

Numéro de l'appel d'offres : **DAO-005-UPA DI-09-2023**

**Fournisseur :**

**Adresse professionnelle du vendeur : Représentant autorisé :**

**Nom :**

**Position/Titre :**

**Numéro de téléphone :**



**Adresse électronique :**

Prix cotés (frais administratifs et/ou généraux inclus) :

N°	Description (marque, modèle, série)	Quantité	Spécifications	Prix Unitaire	Montant
01	Groupe Electrogène PANTHER 55/50 YC	1	Voir la fiche technique en annexe 2 pour les exigences spécifiques.		
02	Délai de livraison				
03	Garantie				
<b>TOTAL HT/HD</b>					
<b>TVA 18%</b>					
<b>TOTAL TTC</b>					



## Annexe 2 : Fiche Technique Groupe Electrogène

DESCRIPTION		TYPE		PANTHER-55/50 YC	GRUPE ELECTROGENE
<b>GRUPE ELECTROGENE</b>  <b>PARAMETRES TECHNIQUES</b>	Puissance continue	KVA	50		
	Puissance secours	KVA	55		
	Puissance nominale	KW	40		
	tension nominale	V	220-480		
	Facteur de puissance	Cos Φ	0,8		
	Vitesse nominale	rpm	1500		
	Phase		3		
	Fréquence nominale	Hz	50		
	Dimension emballage (type silencieux)	mm	2510 x 1060 x 1250		
	G / Poids (type silencieux)	kg	1210		
	Capacité du réservoir de carburant	litres	108		
	<b>MOTEUR DIESEL</b>  	TYPE			YC4D60-D21
nombre de cylindres			4		
Configuration			Refroidissement par eau, 4 cylindres en ligne, 4 temps, injection directe		
alésage * Course		mm	4,214		
Déplacement		L	≤199		
Consommation de carburant nominale		g/kWh	108 x 115		
méthode d'entrée			NA		
max Power / Speed		1500r/m	44		
Puissance / vitesse		1500r/m	40		
niveau sonore (type silencieux)		dB(A)	68		
ratio Compression			17.5:1		
Système de démarrage			Elec (avec batterie) 24V		
Capacité d'huile		L	13		
<b>ALTERNATEUR</b>	TYPE		GELEC	<p>Le contrôleur SmartGen de la série HGM6210KG intègre les techniques numériques de contrôle automatique du générateur diesel. Il remplit également les fonctions de démarrage/arrêt automatique, mesure les données et gère les alarmes.</p>	
	Bobinage		YIHUA		
	modèle	KW	YHG-40KW		
	Puissance nominale	KW/KVA	40/50		







POUVOIR NOURRIR  
POUVOIR GRANDIR

*Développement  
international*

courant	A	72A
type d'excitation		Brushless (avec AVR)h
type d'avr	model	SX460
IP		23
niveau de protection		H



OPTION DU MODELE PANTHER-55/50 YC

<b>SYSTEME DE DEMARRAGE AUTOMATIQUE ATS</b>	Système permettant le démarrage automatique en cas de coupure d'alimentation ensemble comprenant le tableau, switch, bornier de raccordement.	
---	---	--

