



CORPS DE LA PAIX

Demande de devis pour un prestataire de services pour l'entretien et la maintenance des Groupes Electrogènes.

Numéro de l'appel d'offres : PR-2024-003-025

Date d'entrée en vigueur : 26 mars 2024

Le Corps de la Paix Guinée a besoin d'un prestataire de services pour l'entretien et la maintenance préventive de sept (7) groupes électrogènes à Conakry, Dubréka et sur les sites de Mamou et Labé où le Corps de la Paix Guinea opère, si cela est jugé nécessaire.

Le Corps de la Paix sollicite des offres à prix fixe pour l'entretien et la maintenance préventive des Groupes Electrogènes sur une **base mensuelle ou toutes les 250 heures**, selon la première éventualité, ainsi que sur une base ad hoc pour des réparations correctives et d'urgence.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

La maintenance et l'entretien des Groupes Electrogènes comprendront les composants des Groupes Electrogènes énumérés dans le tableau ci-dessous :

Localisation	Modèle du Générateur	Marque du Générateur	Puissance en Kva
Bureau principal - Taouyah, plage Rogbane	4045FT258	John Deere	220
	AJD170	Fawde	170
Centre de formation - Dubreka	2019	Perkins	44
	J33	SDMO	33
Résidence DMO à Minière -Conakry	2019	Caterpillar	30
PCMO2 à Taouyah	J33	SDMO	33
CD Résidence	2020	Perkins	30

Toute offre doit être soumise par courrier électronique à l'adresse suivante : gn-procurement@peacecorps.gov et comprendre l'Annexe 1 - Formulaire d'offre du fournisseur (ci-joint), dûment rempli et signé. **au plus tard le Mercredi 10 avril 2024 à 17 heures.**

Merci de fournir toutes les informations demandées et renvoyer votre offre à la date indiquée. Toute documentation tardive, incomplète ou manquante entraînera l'invalidation de l'offre soumise.

Les questions écrites concernant cet appel d'offres peuvent être envoyées de la même manière à l'adresse électronique mentionnée ci-dessus avant la date d'échéance de l'appel d'offres. Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît.



Le Corps de la Paix évaluera toutes les offres reçues après la date limite sur la base des exigences minimales et/ou des facteurs d'évaluation indiqués ci-dessous. En fonction de la disponibilité des fonds et du besoin continu de fournitures et/ou de services, à la fin du processus d'évaluation, le Corps de la Paix a l'intention d'attribuer un contrat à prix fixe ferme pour les services requis au prestataire sélectionné.

A. Énoncé des travaux/Description des besoins

Le service comprend, sans s'y limiter, les contenus du tableau ci-dessous :

Huile moteur
Fuites et dommages sur les tuyaux, les filtres, le puisard et la tête
Vidanger et remplacer l'huile
Remplacer les filtres
Refaire le niveau d'huile selon les indications de l'OEM (fabrication d'origine) et l'enregistrer.
Carburant
Fuites et dommages sur les réservoirs principaux, les tuyaux et les conduites de carburant.
Liquide de refroidissement
Niveau et enregistrement (après service)
Fuites et dommages sur les tuyaux et le radiateur.
Inspecter le bouchon du radiateur
État et enregistrement
Noter le fonctionnement et l'état du réchauffeur de liquide de refroidissement et des tuyaux.
Courroies d'entraînement
État et enregistrement
Tension
Filtre à air
Enregistrer l'état et nettoyer (remplacer annuellement)
Inspecter le logement pour vérifier qu'il n'est pas endommagé
Batterie
Retirer les bornes de la batterie, mesurer la tension aux bornes (elle doit être supérieure à 12 V).
Les bornes doivent rester serrées et propres pour assurer une connexion solide.
Ventilation
Restrictions dans toute voie d'écoulement de l'air (entrée du radiateur et sortie de l'échappement).
Inspecter la matrice du radiateur.
Électricité
Câbles d'alimentation
Composants montés
Supports anti-vibrations
Inspecter les câbles d'alimentation pour vérifier que les connexions ne sont pas desserrées ou que l'isolation n'est pas fissurée.
État général du panneau



Jauges
Raccordement du capteur de pression d'huile
Raccordement de l'émetteur de température du liquide de refroidissement
Panneau de contrôle
Fonctionnel et état
Noter toute(s) erreur(s)
Enregistrez la tension de la batterie et confirmez si elle est en charge.
Enregistrez les heures de fonctionnement et réinitialisez l'intervalle d'entretien aux 250 heures suivantes.

Essai à vide et relevés
Démarrage pendant 5 minutes à vide
Contrôle de la pression d'huile et de la température du liquide de refroidissement
Régime du moteur
Tension de sortie de l'alternateur
Test de charge et lectures
Vérifier et enregistrer le temps de commutation en secondes (du réseau au générateur)
Contrôle de la pression d'huile et de la température du liquide de refroidissement
Régime du moteur
Tension de phase
Tension de sortie de l'alternateur
Notez toute vibration anormale, tout bruit ou toute fumée excessive.
Décharger la charge
Arrêter le générateur en activant l'arrêt d'urgence
Désactiver l'arrêt d'urgence
Laisser l'inverseur en position AUTO
Général
Vérifier l'absence de fuites après le fonctionnement du générateur
Nettoyer le groupe électrogène et les alentours
Capacité à fournir des services d'urgence dans les deux heures (2h) suivant la prise de contact

Les pièces de rechange non consommables utilisées doivent être des produits standard du fabricant du générateur d'origine.

Toute substitution des pièces de rechange d'origine doit se faire par un produit équivalent ou meilleur. La pièce de rechange peut être acceptée par Le Corps de la Paix/Guinée si elle satisfait ou dépasse toutes les exigences de la pièce d'origine et si ce substitut ne modifie pas matériellement la conception de base d'origine.

Si, selon le seul jugement de Le Corps de la Paix, l'article est considéré comme n'étant pas de qualité égale/similaire, l'article sera récupéré et remplacé par un produit de qualité.

B. Lieu d'exécution : Conakry, Guinée (des déplacements peuvent être nécessaires dans les sous-



régions de Labe et Mamou si Le Corps de la Paix le juge nécessaire pour la maintenance corrective) Le contrat est annuel et renouvelable, en fonction de la satisfaction des services fournis.



C. Conditions générales du contrat

En tant qu'agence du gouvernement des États-Unis, Le Corps de la Paix dispose d'un modèle de contrat approuvé qu'il a l'intention d'utiliser pour l'attribution du marché. Le Corps de la Paix se réserve le droit de refuser d'attribuer un contrat à un fournisseur s'il refuse de signer le modèle de contrat approuvé par Le Corps de la Paix.

D. Critères minimaux :

Une offre ne sera considérée que si elle répond aux critères minimaux suivants :

- Fournir au moins deux (02) lettres attestant de l'expérience antérieure pertinente (entretien et maintenance) avec des références pouvant être contactées.
- Fournir les documents administratifs officiels à jour (RCCM, NIF, Quitus Fiscal)
- Fournir les copies des pièces d'identité des membres/directeurs ou la liste des membres du personnel
- Soumission d'un devis complet dans les délais impartis
- Prix en GNF hors taxes, droits d'accises et autres taxes ou droits de douane

E. Facteurs d'évaluation :

Les offres qui satisfont aux critères minimaux énumérés ci-dessus peuvent faire l'objet d'une évaluation plus poussée sur la base des facteurs suivants :

- **Le Prix le plus bas respectant les spécifications techniques**

L'attribution peut se faire avec ou sans négociations entre le Corps de la Paix et le prestataire sélectionné. Le marché peut être attribué au prestataire qui a présenté l'offre techniquement acceptable la moins chère, ou à un prestataire autre que celui qui a présenté l'offre la moins chère, s'il est établi que ce dernier a présenté l'offre la plus avantageuse pour le Corps de la Paix, en tenant compte des facteurs techniques et du coût.

Tous les fournisseurs ayant soumis des offres en réponse à cet appel d'offres seront informés des résultats.

Fin de l'appel d'offres



ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'OFFRE DU VENDEUR

Numéro de l'appel d'offres : PR2024-003-025

Prestataire :

Représentant autorisé :

Nom :

Position/Titre :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Prix cotés (y compris les frais administratifs et/ou généraux)

Objet	Description	Qté	Prix unitaire	Total
001	...	...		
002				
003				
...				
Total				

Articles/services inclus dans le prix total indiqué ci-dessus mais non indiqués dans le tableau :

Calendrier de travail ou de livraison (le cas échéant) : Devis

Conditions de paiement :

Conditions de garantie citées (le cas échéant) :

Conditions supplémentaires citées :

REPRÉSENTANT **AUTORISÉ DU FOURNISSEUR**

Signature : _____

Date : _____